

自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/5/24 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.73 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.98 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.04 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.79 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.24 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.26 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.16 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.02 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.71 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.89 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.58 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.96 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.97 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.35 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.00 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.01 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.62 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.96 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.62 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.59 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.96 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 26.01 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 31.77 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 25.47 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2022/5/24 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.90 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.26 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-------|--------|------|----|----|----|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/5/24 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.35 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.04 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.80 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.39 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.50 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.69 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.19 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.25 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.28 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.90 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.50 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.91 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.61 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.70 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.20 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.12 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.58 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.59 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.16 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.28 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.96 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.59 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/5/24 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.96 | 20 | 达标 | 烟囱 |
| 2022/5/24 1:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.96 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 2:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.96 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 3:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.94 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 4:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.98 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 5:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.95 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 6:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.83 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 7:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.85 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 8:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.87 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 9:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.89 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 10:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 11:00 | 烟尘 | | | mg/Nm3 | 0.87 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|----|----|----|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/5/24 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.93 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.87 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.89 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.92 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.91 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.92 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.00 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.96 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/5/24 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.93 | 50 | 达标 | 烟囱 |
| 2022/5/24 1:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 14.95 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 2:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 16.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 3:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 24.07 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 4:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 17.65 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 5:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 13.37 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 6:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 23.22 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 7:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 21.56 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 8:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 11.38 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 9:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 19.66 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 10:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 11.23 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 11:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 18.43 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 12:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 9.85 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 13:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 24.86 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 14:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 20.47 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 15:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 16.30 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 16:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 10.52 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 17:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 15.72 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 18:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 18.54 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 19:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 16.28 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.27 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/5/24 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.17 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/5/24 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.97 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.41 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/5/24 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.93 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.77 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.79 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.37 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.40 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.23 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.32 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.28 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.31 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.47 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.27 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.00 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.11 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.71 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.57 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.15 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.45 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.14 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.79 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.58 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.07 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.79 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/5/24 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.07 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2022/5/24 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.38 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.41 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.40 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.32 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.44 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.40 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.25 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.19 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|----|--------|------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/5/24 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.22 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.32 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.29 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.32 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.28 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.21 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.19 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.28 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.35 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.30 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.23 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.31 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.31 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.29 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.24 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/5/24 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.49 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |