

## 自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型             | 监测点位   | 监测日期           | 污染因子  | 单位     | 排放浓度  | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气             | 1号机组烟囱 | 2022/6/9 0:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 21.59 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 1:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 18.62 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 2:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 21.78 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 3:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 20.47 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 4:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 8.54  | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 5:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 12.90 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 6:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 17.25 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 7:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 17.45 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 8:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 16.40 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 9:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 13.28 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 10:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 22.41 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 11:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 14.85 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 12:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 7.44  | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 13:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 9.12  | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 14:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 25.02 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 15:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 21.54 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 16:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 20.42 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 17:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 15.76 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 18:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 10.72 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 19:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 11.07 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 20:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 26.09 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2022/6/9 21:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 21.47 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
| 2022/6/9 22:00 | 二氧化硫   | mg/Nm3         | 10.42 | 50     | 达标    | 烟囱   | 大气   |      |      |          |

|                |        |                |       |        |       |     |    |    |    |  |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 废气             | 1号机组烟囱 | 2022/6/9 23:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 18.50 | 200 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 0:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.94 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 1:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.14 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 2:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.60 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 3:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.65 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 4:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 34.45 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 5:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.19 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 6:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 39.35 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 7:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 38.61 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 8:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.41 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 9:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.40 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 10:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.72 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 11:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.46 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 12:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 13:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.96 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 14:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.21 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 15:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.69 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 16:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.27 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 17:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.84 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 18:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.08 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 19:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 45.77 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 20:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.97 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 21:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 2022/6/9 22:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3         | 44.14 | 100    | 达标    | 烟囱  | 大气 |    |    |  |
| 2022/6/9 23:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3         | 41.44 | 100    | 达标    | 烟囱  | 大气 |    |    |  |
|                |        | 2022/6/9 0:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.06  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 1:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.11  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 2:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.08  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 3:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.10  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 4:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.11  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 5:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.09  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 6:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.03  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |

|                |        |                |       |        |       |    |    |    |    |  |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|----|----|----|----|--|
| 废气             | 1号机组烟囱 | 2022/6/9 7:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.13  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 8:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 0.99  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 9:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 0.97  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 10:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.10  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 11:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.07  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 12:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.09  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 13:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.02  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 14:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.02  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 15:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.12  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 16:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.22  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 17:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.05  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 18:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.06  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 19:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.18  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 20:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.28  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 21:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.13  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 22:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 1.21  | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 2022/6/9 23:00 | 烟尘     | mg/Nm3         | 1.15  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |    |  |
| 废气             | 2号机组烟囱 | 2022/6/9 0:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 17.33 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 1:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 18.66 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 2:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 12.33 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 3:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 12.97 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 4:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 8.47  | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 5:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 8.72  | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 6:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 7.68  | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 7:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 11.34 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 8:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 17.18 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 9:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 22.77 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 10:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 14.97 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 11:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 21.39 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 12:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 10.82 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 13:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 16.15 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 2022/6/9 14:00 | 二氧化硫   | mg/Nm3         | 19.72 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |    |  |

|                |        |                |       |        |       |     |    |    |    |  |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
|                |        | 2022/6/9 15:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 20.81 | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 16:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 23.32 | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 17:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 21.69 | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 18:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 22.54 | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 19:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 16.66 | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 20:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 24.62 | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 21:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 23.97 | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 22:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 8.43  | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 23:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 8.44  | 200 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 废气             | 2号机组烟囱 | 2022/6/9 0:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 1:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.68 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 2:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.53 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 3:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 4:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.56 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 5:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 45.71 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 6:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.94 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 7:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 8:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 46.26 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 9:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.26 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 10:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.82 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 11:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.20 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 12:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 13:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 47.92 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 14:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.65 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 15:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 45.42 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 16:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 45.62 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 17:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.68 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 18:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.10 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 19:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.00 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 20:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 40.67 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 21:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 39.52 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 2022/6/9 22:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3         | 41.89 | 100    | 达标    | 烟囱  | 大气 |    |    |  |

|                |        |                |      |        |       |     |    |    |    |  |
|----------------|--------|----------------|------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
|                |        | 2022/6/9 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.59 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 废气             | 2号机组烟囱 | 2022/6/9 0:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.38  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 1:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.41  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 2:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.39  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 3:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.37  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 4:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.51  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 5:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.51  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 6:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.39  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 7:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.38  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 8:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.32  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 9:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.49  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 10:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.39  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 11:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.58  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 12:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.57  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 13:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.43  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 14:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.36  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 15:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.67  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 16:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.38  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 17:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.39  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 18:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.47  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 19:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.33  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2022/6/9 20:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 1.38  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 2022/6/9 21:00 | 烟尘     | mg/Nm3         | 1.38 | 20     | 达标    | 烟囱  | 大气 |    |    |  |
| 2022/6/9 22:00 | 烟尘     | mg/Nm3         | 1.60 | 20     | 达标    | 烟囱  | 大气 |    |    |  |
| 2022/6/9 23:00 | 烟尘     | mg/Nm3         | 1.52 | 20     | 达标    | 烟囱  | 大气 |    |    |  |