

自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|-----------------|--------|-----------------|------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/6/20 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.08 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.21 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.63 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 27.13 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.30 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 26.01 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.09 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.26 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 5.89 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 5.93 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.99 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.68 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.16 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.25 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.50 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.82 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.73 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 2.94 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.42 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.95 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 25.33 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/20 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.16 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/6/20 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.67 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/6/20 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.10 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 38.02 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 35.53 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.21 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.16 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.66 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.18 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.94 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.14 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.74 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.92 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.47 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.76 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.25 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.20 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.28 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.22 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.48 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.59 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/20 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2022/6/20 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.01 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.23 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.20 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.18 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.23 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.20 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.17 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/6/20 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.14 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.98 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.17 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.01 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.04 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.03 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.06 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.03 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.04 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.13 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/20 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.00 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/20 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.94 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/6/20 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.55 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 4.77 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.07 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 7.11 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.36 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.38 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.05 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.99 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.84 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 26.69 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.64 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.28 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.63 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.60 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/20 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.53 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/6/20 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.06 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.67 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.91 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.36 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.42 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.04 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.93 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/6/20 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.10 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.25 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.77 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.84 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.68 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.15 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.28 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.98 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.63 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.47 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.52 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.57 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.26 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.47 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.30 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.54 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.73 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.32 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.47 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.95 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.92 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/20 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.63 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/6/20 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.32 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.33 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.61 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.57 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.59 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.58 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.60 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.63 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.59 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.38 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.39 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.36 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.43 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.44 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.38 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.35 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.33 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.30 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.45 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.39 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/20 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.29 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/20 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.27 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/20 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.52 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/20 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.36 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/20 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.32 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |