

自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/6/30 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.56 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.67 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.53 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.76 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 26.58 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.15 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.64 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.70 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.32 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.98 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.93 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 6.77 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 7.96 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.53 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.32 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.60 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.64 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.20 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.76 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.54 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.02 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.49 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/30 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.38 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/6/30 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.01 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/6/30 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.42 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.92 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 36.04 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.44 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 38.67 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.80 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.77 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.92 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.07 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.75 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.63 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 37.86 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.77 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.52 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.30 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.76 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.15 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.73 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 38.25 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.14 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/30 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 37.36 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2022/6/30 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.17 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.26 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.32 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.51 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.44 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.46 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.33 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|------|--------|-------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/6/30 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.32 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.14 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.03 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.05 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.04 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.98 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.02 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.02 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.01 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.04 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.14 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.06 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.06 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/30 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.21 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/30 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.31 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/6/30 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.25 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.25 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.56 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.03 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.19 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.66 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.59 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.45 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.01 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.22 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.86 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.58 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.30 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/30 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.17 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/6/30 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.05 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.07 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.31 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 1.98 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.32 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.50 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.91 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.35 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.65 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/6/30 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.72 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.26 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.48 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.34 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.04 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.16 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.18 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.59 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.74 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.09 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.71 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.79 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.06 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.24 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.66 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.56 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.27 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.93 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.58 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.06 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.52 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.07 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/30 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.19 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/6/30 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.39 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.42 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.57 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.78 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.71 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.68 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.68 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.62 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.49 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.90 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.48 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.31 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.43 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.33 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.32 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.20 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.12 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.22 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.64 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/30 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.23 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/30 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.21 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/30 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.29 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/30 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.60 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/30 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.57 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |