

自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/8/3 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.71 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.01 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.05 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.01 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.14 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 7.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.69 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.59 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.04 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.22 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.79 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.40 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.06 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.71 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.32 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.23 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.04 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.60 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.61 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.77 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.74 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.60 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/3 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.93 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/8/3 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.92 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/8/3 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.36 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.31 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.30 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.02 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.47 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.73 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.98 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.58 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.26 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.97 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.30 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.63 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.96 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.04 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.45 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.46 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.62 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.11 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.22 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.71 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.68 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.95 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.33 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/3 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2022/8/3 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.16 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.16 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.23 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.23 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.16 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.18 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.22 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/8/3 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.25 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.01 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.94 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.97 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.95 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.98 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.06 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.14 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.19 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.16 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.18 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.16 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.16 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.20 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/3 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.20 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/8/3 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.08 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.68 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.53 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.90 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.33 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.56 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.60 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.90 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.53 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.13 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.73 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.69 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.02 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.89 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/3 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.56 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/8/3 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.47 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.47 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.41 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.85 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.27 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.34 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.52 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.90 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.95 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/8/3 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.95 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.03 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.45 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.50 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.64 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.96 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.63 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.40 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.57 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.38 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.56 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.91 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.42 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.52 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.13 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.50 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.98 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.63 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/3 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.57 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/8/3 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.39 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/8/3 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/8/3 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.19 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.83 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.85 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.83 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.84 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.84 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.85 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.84 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.78 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.73 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.75 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.78 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.74 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.72 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.74 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.80 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.81 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.85 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.79 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/3 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.81 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/3 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.84 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/8/3 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.83 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |