



检测报告

报告编号 SZEPD22101012303512

第 1 页 共 4 页

委托单位 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

受检客户名称 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

受检客户地址 广东省深圳市深汕特别合作区小漠镇

检测性质 委托检测

检测类别 厂界噪声



编制: 胡如霞

审核: 黄婧然

签发: 孙陆江

日期: 2022.10.15

深圳市中证安康检测技术有限公司



采样日期: 2022 年 10 月 13 日

检测日期: 2022 年 10 月 13 日

检测报告

报告编号


SZEPD22101012303512

第 2 页 共 4 页

样品信息

检测类别	检测点	采样人	采样方式	样品状态
厂界噪声	详见表(1)	丘少荣、毛少慧 钟海兵、张晓	连续	/

附图



检测报告

报告编号 SZEPD22101012303512

第 3 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界噪声

单位: dB(A)

测点 编号	检测点位置	检测结果 L_{eq}		主要声源	
		检测时间: 2022.10.13		昼间	夜间
		昼间	夜间		
N1	厂界噪声 (北围墙高边坡上)	63	52	生产噪声	稳态噪声
N2	厂界噪声 (北围墙高边坡上)	62	52		
N3	厂界噪声 (北围墙高边坡上)	60	52		
N4	厂界噪声 (西围墙)	58	53		
N5	厂界噪声 (西围墙)	57	52		

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3 类	昼 间	65 dB(A)
	夜 间	55 dB(A)

厂界噪声气象参数

检测点: 详见表 (1)

检测日期	参数	结果	单位	参数	结果	单位
2022.10.13	天气情况	晴	/	风速	昼	1.6
					夜	1.9
						m/s

仪器信息

名称	型号	实验室编号
多功能声级计 (1 级)	AWA6228+	TTE20170009

中证检测

检测报告

报告编号 SZEPD22101012303512

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	/

2. 检测单位地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区坳背路 15 号第二栋 301。
3. 本报告无深圳市中证安康检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。
4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经深圳市中证安康检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况，报告中所附标准限值由客户提供。
11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束