

# 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023/3/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.21	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.48	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.68	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.26	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.68	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.00	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.39	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.84	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.57	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.57	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.54	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.63	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.19	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.46	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.20	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.92	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.35	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.51	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.21	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.65	50	达标	烟囱	大气	
2023/3/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.94	50	达标	烟囱	大气			

		2023/3/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.78	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023/3/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.93	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.96	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.54	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.77	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.63	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.76	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.13	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.42	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.81	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.08	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.12	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.89	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.60	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.08	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.15	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.83	100	达标	烟囱	大气	
2023/3/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气			
		2023/3/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.66	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.50	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.43	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.47	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.52	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.55	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.53	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023/3/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.22	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.17	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.20	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.26	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.18	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.18	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.33	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气	
2023/3/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.39	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023/3/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.31	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.64	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.64	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.11	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.06	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.48	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.80	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.46	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.46	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.53	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.18	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.33	50	达标	烟囱	大气	
2023/3/6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.64	50	达标	烟囱	大气			

		2023/3/6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.14	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.67	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.73	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.67	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.10	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023/3/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.75	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.14	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.14	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.37	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.27	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.47	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.76	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.67	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.03	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.52	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.08	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.61	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.65	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.19	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.01	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.53	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.10	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.53	100	达标	烟囱	大气	
2023/3/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气			

		2023/3/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.41	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023/3/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.18	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.39	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.24	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.34	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.53	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.23	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.35	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.29	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.01	20	达标	烟囱	大气	
2023/3/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.22	20	达标	烟囱	大气			
2023/3/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.07	20	达标	烟囱	大气			
2023/3/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.80	20	达标	烟囱	大气			
2023/3/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.66	20	达标	烟囱	大气			