

## 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型             | 监测点位   | 监测日期           | 污染因子  | 单位     | 排放浓度  | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气             | 1号机组烟囱 | 2024/3/5 0:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 9.76  | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 1:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 10.38 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 2:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 14.73 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 3:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 16.57 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 4:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 13.91 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 5:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 19.64 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 6:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 25.94 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 7:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 16.32 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 8:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 19.19 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 9:00  | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 27.49 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 10:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 25.05 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 11:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 16.27 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 12:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 14.19 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 13:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 13.45 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 14:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 13.70 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 15:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 20.52 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 16:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 20.86 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 17:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 19.26 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 18:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 21.78 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 19:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 24.60 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 20:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 14.14 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 21:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 15.83 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 22:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 19.48 | 50   | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
| 2024/3/5 23:00 | 二氧化硫   | mg/Nm3         | 16.82 | 50     | 达标    | 烟囱   | 大气   |      |      |          |
|                |        | 2024/3/5 0:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 44.03 | 100  | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |
|                |        | 2024/3/5 1:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.86 | 100  | 达标   | 烟囱   | 大气   |          |

|                |        |                |        |               |       |        |      |    |    |    |
|----------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|--------|------|----|----|----|
| 废气             | 1号机组烟囱 | 2024/3/5 2:00  | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.22 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 3:00  | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.43 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 4:00  | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.32 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 5:00  | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.52 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 6:00  | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.86 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 7:00  | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.60 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 8:00  | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.45 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 9:00  | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.58 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 10:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.61 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 11:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 41.87 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 12:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.07 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 13:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.31 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 14:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 43.01 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 15:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.92 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 16:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.51 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 17:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 41.97 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 18:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.28 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 19:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.34 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 20:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.30 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 21:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.22 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 22:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.27 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 23:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3        | 42.29 | 100    | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 废气             | 1号机组烟囱 | 2024/3/5 0:00 | 烟尘    | mg/Nm3 | 3.39 | 20 | 达标 | 烟囱 |
| 2024/3/5 1:00  | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 3.29  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 2:00  | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 3.32  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 3:00  | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 3.32  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 4:00  | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 3.30  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 5:00  | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 3.09  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 6:00  | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 3.31  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 7:00  | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 3.92  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 8:00  | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 4.77  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 9:00  | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 5.63  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 10:00 | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 4.96  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 11:00 | 烟尘     |                |        | mg/Nm3        | 3.20  | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |

|                |        |                |        |               |       |        |       |    |    |    |
|----------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|--------|-------|----|----|----|
| 废气             | 1号机组烟囱 | 2024/3/5 12:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 2.82  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 13:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 3.67  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 14:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 3.16  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 15:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 2.83  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 16:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 3.20  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 17:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 3.82  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 18:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 3.75  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 19:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 4.42  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 20:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 4.29  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 21:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 4.23  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 22:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 4.18  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 2024/3/5 23:00 | 烟尘     | mg/Nm3        | 3.78  | 20     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
|                |        | 废气             | 2号机组烟囱 | 2024/3/5 0:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 16.59 | 50 | 达标 | 烟囱 |
| 2024/3/5 1:00  | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 15.47 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 2:00  | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 16.87 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 3:00  | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 12.56 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 4:00  | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 12.99 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 5:00  | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 12.00 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 6:00  | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 17.90 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 7:00  | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 20.92 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 8:00  | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 21.91 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 9:00  | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 21.12 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 10:00 | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 15.61 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 11:00 | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 14.37 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 12:00 | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 13.98 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 13:00 | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 17.22 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 14:00 | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 28.28 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 15:00 | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 22.33 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 16:00 | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 19.27 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 17:00 | 二氧化硫   |                |        | mg/Nm3        | 17.15 | 50     | 达标    | 烟囱 | 大气 |    |
| 2024/3/5 18:00 | 二氧化硫   | mg/Nm3         | 22.77  | 50            | 达标    | 烟囱     | 大气    |    |    |    |
| 2024/3/5 19:00 | 二氧化硫   | mg/Nm3         | 26.39  | 50            | 达标    | 烟囱     | 大气    |    |    |    |
| 2024/3/5 20:00 | 二氧化硫   | mg/Nm3         | 18.99  | 50            | 达标    | 烟囱     | 大气    |    |    |    |
| 2024/3/5 21:00 | 二氧化硫   | mg/Nm3         | 20.20  | 50            | 达标    | 烟囱     | 大气    |    |    |    |

|                |        |                |       |        |       |     |    |    |    |  |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
|                |        | 2024/3/5 22:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 25.41 | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 23:00 | 二氧化硫  | mg/Nm3 | 22.77 | 50  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 废气             | 2号机组烟囱 | 2024/3/5 0:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.57 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 1:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.24 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 2:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.73 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 3:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.93 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 4:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.29 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 5:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 40.33 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 6:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 7:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 40.79 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 8:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.76 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 9:00  | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.02 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 10:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 40.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 11:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 40.66 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 12:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 40.74 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 13:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.68 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 14:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 15:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.04 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 16:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.11 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 17:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.39 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 18:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 41.72 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 19:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.47 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 20:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.64 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 21:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 42.81 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 22:00 | 氮氧化物  | mg/Nm3 | 43.39 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 2024/3/5 23:00 | 氮氧化物   | mg/Nm3         | 43.12 | 100    | 达标    | 烟囱  | 大气 |    |    |  |
|                |        | 2024/3/5 0:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 3.28  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 1:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 3.38  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 2:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 3.76  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 3:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 3.19  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 4:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 3.09  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 5:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 2.79  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 6:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 3.21  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 7:00  | 烟尘    | mg/Nm3 | 4.01  | 20  | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |

|                |        |                |      |        |      |    |    |    |    |  |
|----------------|--------|----------------|------|--------|------|----|----|----|----|--|
| 废气             | 2号机组烟囱 | 2024/3/5 8:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 4.77 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 9:00  | 烟尘   | mg/Nm3 | 4.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 10:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 3.70 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 11:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 4.21 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 12:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 2.92 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 13:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 3.13 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 14:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 2.88 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 15:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 2.99 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 16:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 3.23 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 17:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 3.28 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 18:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 2.96 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 19:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 3.10 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 20:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 2.85 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 21:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 4.01 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
|                |        | 2024/3/5 22:00 | 烟尘   | mg/Nm3 | 2.91 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 |  |
| 2024/3/5 23:00 | 烟尘     | mg/Nm3         | 2.74 | 20     | 达标   | 烟囱 | 大气 |    |    |  |