

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.92	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.04	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.67	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.43	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.45	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.78	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.30	50	达标	烟囱	大气			
		2024/3/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.75	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.06	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/3/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.87	20	达标	烟囱
2024/3/6 1:00	烟尘			mg/Nm3	3.83	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 2:00	烟尘			mg/Nm3	3.74	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 3:00	烟尘			mg/Nm3	3.66	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 4:00	烟尘			mg/Nm3	4.30	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 5:00	烟尘			mg/Nm3	3.76	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 6:00	烟尘			mg/Nm3	3.57	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 7:00	烟尘			mg/Nm3	4.24	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 8:00	烟尘			mg/Nm3	4.79	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 9:00	烟尘			mg/Nm3	4.11	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 10:00	烟尘			mg/Nm3	3.90	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 11:00	烟尘			mg/Nm3	4.07	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	4.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.14	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.11	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.30	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/3/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.07	50	达标	烟囱
2024/3/6 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.79	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.51	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.15	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.49	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.28	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.46	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.92	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.66	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.54	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.02	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.40	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.00	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.66	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.65	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.19	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.80	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.83	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.44	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.46	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.80	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.66	50	达标	烟囱	大气			

		2024/3/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.32	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.47	100	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.97	100	达标	烟囱	大气			
		2024/3/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.17	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	4.14	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	4.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.49	20	达标	烟囱	大气			