

## 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/9 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.97	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.20	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.04	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.40	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.43	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.93	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.96	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.54	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.32	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.65	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.30	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.12	50	达标	烟囱	大气			
		2024/3/9 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.70	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/9 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/3/9 0:00	烟尘	mg/Nm3	4.02	20	达标	烟囱
2024/3/9 1:00	烟尘			mg/Nm3	4.33	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 2:00	烟尘			mg/Nm3	3.87	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 3:00	烟尘			mg/Nm3	3.76	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 4:00	烟尘			mg/Nm3	3.49	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 5:00	烟尘			mg/Nm3	3.20	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 6:00	烟尘			mg/Nm3	3.94	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 7:00	烟尘			mg/Nm3	5.36	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 8:00	烟尘			mg/Nm3	4.96	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 9:00	烟尘			mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 10:00	烟尘			mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 11:00	烟尘			mg/Nm3	3.26	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/9 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 15:00	烟尘	mg/Nm3	4.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 16:00	烟尘	mg/Nm3	4.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 17:00	烟尘	mg/Nm3	4.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 18:00	烟尘	mg/Nm3	5.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 19:00	烟尘	mg/Nm3	4.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 20:00	烟尘	mg/Nm3	4.25	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.99	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.08	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/3/9 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.33	50	达标	烟囱
2024/3/9 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.19	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.80	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.90	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.24	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.22	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.84	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.76	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.53	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.40	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.24	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.23	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.71	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.95	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.12	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.48	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.38	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.32	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 18:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.38	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 19:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.19	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.38	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/9 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.52	50	达标	烟囱	大气			

		2024/3/9 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.61	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/9 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.76	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.90	100	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.31	100	达标	烟囱	大气			
		2024/3/9 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/9 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 9:00	烟尘	mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/9 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/9 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气			