

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/20 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.00	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.68	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.45	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.10	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.86	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.86	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.92	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.17	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.39	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.64	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.15	50	达标	烟囱	大气			
		2024/3/20 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.76	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.82	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/20 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.27	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.91	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/3/20 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱
2024/3/20 1:00	烟尘			mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 2:00	烟尘			mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 3:00	烟尘			mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 4:00	烟尘			mg/Nm3	4.00	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 5:00	烟尘			mg/Nm3	3.58	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 6:00	烟尘			mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 7:00	烟尘			mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 8:00	烟尘			mg/Nm3	3.15	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 9:00	烟尘			mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 10:00	烟尘			mg/Nm3	2.25	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 11:00	烟尘			mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/20 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.90	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/3/20 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.70	50	达标	烟囱
2024/3/20 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.45	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.55	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.49	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.18	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.90	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.27	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.51	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.87	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.84	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.60	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.54	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.10	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.45	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.12	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.23	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.27	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.13	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.39	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/20 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.17	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/20 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.63	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/20 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.79	50	达标	烟囱	大气			

		2024/3/20 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.00	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.94	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/20 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	30.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	29.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	30.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	30.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.89	100	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.41	100	达标	烟囱	大气			
		2024/3/20 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 4:00	烟尘	mg/Nm3	4.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/20 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/20 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/20 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气			