

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/6/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.27	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.19	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.85	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.92	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.26	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.36	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.89	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.26	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.16	50	达标	烟囱	大气			
		2024/6/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.93	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	36.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.96	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.36	100	达标	烟囱	大气			
2024/6/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/6/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	4.96	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	5.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	4.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	4.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.96	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	5.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	5.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	4.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/6/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.16	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.43	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/6/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.68	50	达标	烟囱
2024/6/6 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.72	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	27.63	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.70	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.72	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.91	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.57	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.27	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.41	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.35	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.70	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.30	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.59	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.35	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.17	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.56	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.44	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.70	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.84	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.90	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.69	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.62	50	达标	烟囱	大气			

		2024/6/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.03	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.76	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.27	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气			
		2024/6/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.44	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/6/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气			