

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/12 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.80	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.47	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.81	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.54	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.39	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.09	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.52	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.09	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/12 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.78	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/12 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.40	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/12 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.44	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/12 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.94	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/7/12 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.38	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/12 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.86	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/12 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.96	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.14	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/12 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.99	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.97	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/12 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/12 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.30	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.90	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.90	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	31.27	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.50	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.20	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.18	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/12 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.90	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/12 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.62	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/12 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.49	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/12 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/12 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/12 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.70	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.25	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.16	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/12 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.19	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/12 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气			