

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2024/6/2 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.92 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.31 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.41 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.86 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.35 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.60 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.06 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 2.70 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 3.06 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 6.20 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.23 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.43 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.20 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.18 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.49 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.37 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.66 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.73 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.76 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.17 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.38 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2024/6/2 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.06 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.93 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2024/6/2 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.11 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.67 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.94 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.18 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.42 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.82 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.52 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.49 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.68 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.58 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.20 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.41 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.29 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.74 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.97 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.13 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.79 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.04 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.25 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.28 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2024/6/2 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.79 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2024/6/2 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.99 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.54 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.56 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.56 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.60 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.53 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.79 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 4.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.81 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.91 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.54 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|--------|-------|----|----|----|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2024/6/2 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.71 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.25 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.26 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.60 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.42 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.96 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.05 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.25 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.09 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.10 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.24 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.11 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 废气 | 2号机组烟囱 | 2024/6/2 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.81 | 50 | 达标 | 烟囱 |
| 2024/6/2 1:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 15.25 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 2:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 17.34 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 3:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 22.28 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 4:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 23.62 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 5:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 25.34 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 6:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 20.33 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 7:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 10.86 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 8:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 18.06 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 9:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 12.03 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 10:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 26.59 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 11:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 22.05 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 12:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 16.82 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 13:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 16.85 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 14:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 19.20 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 15:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 20.59 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 16:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 17.97 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 17:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 19.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.93 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2024/6/2 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.65 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2024/6/2 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.11 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2024/6/2 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 26.38 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|
| | | 2024/6/2 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.92 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.69 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2024/6/2 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.02 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.75 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.22 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.81 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.24 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.49 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.58 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.73 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.24 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 36.92 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.24 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.15 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.25 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.94 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.85 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.98 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.00 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.32 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.87 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.88 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | | | 2024/6/2 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.61 | 100 | 达标 | 烟囱 |
| | | 2024/6/2 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.53 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.18 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.67 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.79 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.92 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.04 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.09 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.34 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|------|--------|------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2024/6/2 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.58 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.46 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.22 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.94 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.71 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.78 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.12 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.96 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.38 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.31 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.35 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.36 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.27 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/6/2 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.35 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/6/2 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.30 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |