

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/6/22 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.53	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.65	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.03	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.85	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.52	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.10	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.17	50	达标	烟囱	大气			
		2024/6/22 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.27	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/22 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.02	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.01	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.72	100	达标	烟囱	大气			
2024/6/22 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.14	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/6/22 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.15	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/22 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.99	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.15	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/6/22 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.38	50	达标	烟囱
2024/6/22 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.58	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.04	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.67	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.43	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	24.46	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.70	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.40	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.58	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.58	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	27.21	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.80	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.69	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.96	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.10	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.02	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.34	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.51	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.35	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/22 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.64	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/22 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.52	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/22 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.52	50	达标	烟囱	大气			

		2024/6/22 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.73	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/22 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	36.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.65	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/22 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.03	100	达标	烟囱	大气			
		2024/6/22 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.29	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/6/22 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/22 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	